



Administrația Bazinală de Apă Mureș
Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș



Nr. 10680/O.I./899/14.10.2019

Către,

CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA

loc. Miercurea Ciuc, P-ța Libertății, nr. 5, județul Harghita

Spre știință: - proiectant general S.C. Tehnic Proiect S.R.L. Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 147, bl. 11, ap. 4
- proiectant de specialitate S.C. FAST PRO S.R.L. Sibiu, str. Constantin Noica, nr. 5, ap. 25
- S.H. Sighișoara

Ca urmare:

- a solicitării dvs. înaintate cu adresa nr. 18569/14.08.2019, înregistrată la Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș sub nr. 10680/O.I./899/04.09.2019, prin care solicitați emiterea avizului de gospodărire a apelor pentru investiția: "Executarea unei variante provizorii de circulație pe perioada execuției lucrărilor din cadrul obiectivului de investiții "Pod peste râul Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, Porumbeni Mari, județul Harghita",
- a completărilor înregistrate la SGA Mureș cu nr. 11939/26.09.2019, 12796/11.10.2019
- a adresei emise de către SGA Mureș cu nr. 10680/O.I./899/23.09.2019
- a corespondenței purtate prin poșta electronică și a convorbirilor telefonice, **facem următoarele precizări:**

Conform memoriului înaintat:

- se prevede execuția unei variante provizorii de circulație, pod rutier din 9 elemente prefabricate tip C2, aval de investiția "Pod peste râul Târnava Mare pe DJ 137, km 12+260, satul Porumbenii Mari, Porumbeni Mari, județul Harghita" pentru care a fost emis Avizul de gospodărire a apelor nr. 220 din 04.09.2018, de către Administrația Bazinală de Apă Mureș.
- perioada de provizorat este estimată la cca. 8 luni de zile
- în conformitate cu prevederile STAS 4273-83 proiectantul a încadrat construcțiile de traversări cursuri de apă în clasa de importanță V, căreia îi corespunde debitul de calcul cu probabilitatea de depășire $Q_{10\%}$
- varianta provizorie va putea tranzita un debit maxim de 149,67 mc/s (cca. 75% din debitul $Q_{10\%}=198\text{mc/s}$).

Având în vedere:

- STAS 4273/83 privind încadrarea în clasa de importanță a construcțiilor hidrotehnice
- clasa de importanță în care a fost încadrată lucrarea de către proiectant, **vă comunicăm că este necesară dimensionarea lucrării provizorii astfel încât să poată tranzita debitul cu probabilitatea de depășire $Q_{10\%}$ (198mc/s).**

Facem precizarea că promovarea lucrărilor de investiție, care se execută pe ape sau care au legătură cu apele, fără act de reglementare din punct de vedere a gospodăririi apelor, duce la aplicarea sancțiunilor prevăzute în Legea apelor nr. 107 / 1996 cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR,

ing. Ovidiu Ianculescu



INGINER ȘEF,

ing. Constantin Țibuleac

ȘEF BIROU AVIZE ȘI AUTORIZAȚII,

biol. Raluca Mikk

ÎNTOCMIT,

ing. Ionuț-Crațim Gliga

Administrația Bazinală de Apă Mureș

CIF: R023719936

Cod IBAN: RO32TREZ476502201X014909 Trezoreria Târgu Mureș

Str. Kőteles Sámuel, nr. 33, Târgu Mureș, Cod poștal 540057

Centrala Tel.: +40 265 260289; +40 265 261702; +40 265 266159

Secretariat Tel.: +40 0265 265420; +40 265 262191; Fax: +40 265 265059

Dispecerat Tel.: +40 265 261303; Fax: +40 265 267955

Registratura Fax: +40 265 264290

Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș

Str. Aleea Carpați, nr. 61, Târgu-Mureș

Tel: 0265-214610; 0365-424446; Fax: 0265-215079

e-mail: avize@sgams.dam.rowater.ro

www.rowater.ro/damures/sgamures