

**PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE**  
a procesului de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. .... din .....

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției „**Întreținere curentă și periodică pe drumurile județene - județul Harghita, pentru anul 2018, Lot nr. 2 – Marcaje rutiere**” lucrări executate în cadrul Contractului nr. 100/23018/27.09.2018 aferent Acordului cadru nr. 45/13484 din 11.06.2018, încheiat între Unitatea administrativ-teritorială Județul Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, și SC TEO TRANS CONSULTING SRL, în calitate de executant

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă DJ 126, DJ 127, DJ 128 și DJ 153C
- număr cadastral/număr topografic
- număr carte funciară

2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. ...., eliberată de ..... la data de ....., cu valabilitate până la data: .....

3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: ..27.12.2018.. până la data: ..05.02.2019., fiind formată din:

Președinte: \_\_\_\_\_

Membri: \_\_\_\_\_

4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

....SC TEO TRANS CONSULTING SRL....

.....  
.....

5. Secretariatul a fost asigurat de ..... - diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile ....., Autorizație nr. ....

6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

6.1. Capacități fizice realizate .....**23,999 km echivalent...**

6.2. Din documentația scrisă și desenată prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele prevăzute în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal. – **NU E CAZUL** -

6.3. Nu au fost finalizate/executate lucrările și cantitățile de lucrări cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. – **NU E CAZUL** -

6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal au fost realizate necorespunzător, nu respectă prevederile proiectului, prezintă neconformități, neconcordanțe, defecte, deficiențe ori vicii a căror remediere este de durată și strict necesară pentru asigurarea utilității construcției conform destinației preconizate, potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, – **NU E CAZUL** -

6.5. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (expertize tehnice, încercări suplimentare, alte teste și documente etc.):

**Lucrările nu au fost executate conform SR 1848-7, pag 4, pct 3.1.6 și 3.1.7.**

7. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție la terminarea lucrărilor, stabilind, împreună cu executantul, un termen de remediere de **...90....** zile.

8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

.....  
*nerespectarea SR 1848-7; latimea bazei (marșeta) este mai mică decât 15cm.*  
.....

9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

.....  
*refacerea marșeta rutiere pe DJ 126, 127, 128 și 157C.*  
.....

10. Prezentul proces-verbal, conținând ..... 2 ..... file și ..... — ..... anexe numerotate, cu un total de ..... 2 ..... file, a fost încheiat astăzi, 05.02.2019, în 2 ..... exemplare.

11. Alte mențiuni .....

Comisia de recepție

Președinte:

.....

Membri:

Alți participanți:

Executant:

.....

.....