



SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE "TRANSGAZ" SA MEDIAȘ
Capital social: 117 738 440,00 LEI
ORC: J32/301/2000; C.I.F.: RO13068733
P-ța C. I. Molaș nr. 1, cod: 551130, Mediaș, Jud. Sibiu
Tel.: 0040 269 803333, 803334; Fax: 0040 269 839029
http://www.transgaz.ro; E-mail: cabinet@transgaz.ro



APROBAT
PREȘEDINTE CTE,
Grigore TÂRSAC



AVIZUL CONSILIULUI TEHNICO – ECONOMIC

nr. 110 / 21.07.2017

Ordinea de zi: PT nr. 141/2017: Protejare conducta de transport gaze naturale Ø32" Bordoșiu-Mugeni, în punctul G la km 10+720 și în punctul H la km 9+680, în cadrul investiției „Modernizare DJ 134A Șoimușu Mic - Cristuru Secuiesc km 7+500-16+000”
Beneficiar: Consiliul Județean HARGHITA
Elaborator: SC CIS GAZ SA Santana de Mureș

Documentația a fost prezentată de dl. Victor Cristolovean – SC CIS GAZ SA în ședința de avizare din data de 24.05.2017.

În vederea realizării lucrărilor de modernizare la drumul județean DJ 134A, este necesară protejarea conductei de transport gaze naturale Ø32" Bordoșiu-Mugeni la intersecțiile cu drumul județean. Conducta va intersecta drumul în apropierea km 10+720 și în apropierea km 9+680, unde va fi protejată prin montarea unor tuburi metalice la distanța de minim 1,5 m de la generatoarea superioară a tubului până la partea carosabilă a căilor de comunicație. Zona de protecție față de conductă va fi de 6 metri de o parte și de cealaltă de la axul conductei.

Tuburile de protecție pentru conducta de transport gaze naturale Ø32" Bordoșiu-Mugeni vor depăși marginile amprizei drumului cu minim 1,0 m de fiecare parte. Se va reface integral izolația exterioară anticorozivă, în zona de protejare a conductei în tub, pe o lungime care va depăși capetele tubului de protecție cu minim 2,0 metri de o parte și de cealaltă.

În urma prezentării documentației, a discuțiilor purtate și a analizelor efectuate, CTE al SNTGN TRANSGAZ

AVIZEAZĂ

documentația în forma prezentată. Avizul CTE este condiționat de obținerea tuturor avizelor, inclusiv acordurile proprietarilor de teren afectați de lucrările de protejare a conductei, înaintea demarării lucrărilor de execuție.

Prezentul aviz a fost eliberat conform pct.2 din Minuta ședinței CTE nr. 11 din data de 24.05.2017, Minută aprobată prin semnătură de către membrii CTE prezenți la această ședință.

Întocmit
Secretar CTE:
Cristina Necula

