



## Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Harghita

**Distribuție Energie Electrică România** – Sucursala Harghita  
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Tel: +40 266 205 999

Fax: +40266371975

office.harghita@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14536166

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J19/81/2002

www.distributie-energie.ro

Nr. CJHr: 49583/15.06.2021

Către CONSILIUL JUDETEAN HARGHITA,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 7050210602056 / 08.06.2021 pentru **obiectivul: REABILITARE DJ 136, KM 14+000-19+950, LIMITA JUDET MURES INTERSECȚIA CU DJ 136B**

de la adresa: **AVRAMEȘTI**, sat **GOAGIU**, strada **GOAGIU**, nr. **FN**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **537014**, număr cadastral -, județul **HARGHITA**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

### AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7050210602056 / 10.06.2021

cu următoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Joasa tensiune** -.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.  
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 11.06.2021**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. **1** și a Certificatului de urbanism nr. **35 / 11.06.2019**
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament, în valoare de **95.00** lei, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În cazul în care există în zonă **Nu există** instalații electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala HARGHITA) este necesar să vă adresați deținătorilor acestor instalații (Transelectrica, Hidroelectrică, Termoelectrică, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare



sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

In apropierea obiectivului studiat exista linii electrice aeriana LEA 0,4 kV, si linii electrice subterane LES 0,4 kV, toate in functiune si trebuie respectat urmatoarele conditii:

- In apropierea LEA 0,4 kV, orice constructie locuabila sau nelocuabila, executata din materiale neinflamabile, va respecta distanta minima de apropiere de 1 m, prescrisa de Ordinul ANRE 239/2019 - „Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice” „masurata între conductorul extrem al LEA la deviatia lui maxima si cea mai apropiata parte a cladirii. Invelitoarea acoperisurilor cladirii, va fi din material necombustibil. Daca invelitoarea va fi metalica, respectiv daca sint parti metalice ale cladirii, acestea vor fi legate la o priza de pamintare proprie, iar peretii cladirii atit in exterior cit si in interior vor fi tencuite.

**ATENȚIE !** Orice constructie locuabila sau nelocuabila, executata din materiale inflamabile sau in care se depoziteaza - prelucreaza materiale inflamabile, va respecta conform Ordinul ANRE 239/2019 - „Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice” (1,5 x inaltimea deasupra solului a celui mai inalt stilp din apropiere);

- Fata de LEA 0,4 kV veti respecta : Ordinul ANRE 239/2019 - „Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice” , si PE 106/03 - Normativ pentru proiectarea si executarea liniilor electrice aeriene de j.t.

- In cazul in care gardul de imprejmuire va fi / este confectionat din accesorii metalice, acestea vor fi legate obligatoriu, la priza de pamintare proprie a incintei.

- Valoarea prizelor de pamintare trebuie sa fie mai mica sau egala cu 4 ohmi. Prizele vor fi amplasate la o distanta de minim 20 m fata de instalatiile de legare la pamint ale LEA 0,4 kV din apropiere.

- In zona LEA, se va evita folosirea utilajelor agabaritice.

- Fata de LES 0.4kV din zona veti pastra distanta minima impusa de NTE 007/08/00 - "Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice".

- Este interzisa executarea sapaturilor mecanizate la distante mai mici de 1 m fata de pozitia cablului (LES).

- Executarea lucrarilor de sapaturi din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, si numai in prezenta delegatului SUC. Harghita si cu respectarea normelor de protectie a muncii specifice – NPSM. In caz contrar, beneficiarul (sau executantul, dupa caz) va suporta conseintele pentru orice deteriorare a instalatiilor precum si raspunderea in cazul accidentelor de natura electrica si/sau neelectrică.

- **SE INTERZICE CATEGORIC**, taierea sau distrugerea, lovirea cablurilor electrice subterane in functiune, aflate in exploatarea SUC. Harghita, evitind prin aceasta si accidentarea prin electrocutare.

- La executarea instalatiilor electrice interioare ale noilor obiective, se vor respecta cu strictete urmatoarele normative in vigoare: NPSM - normelor de protectie a muncii specifice, Normativul I7/2011 – Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor si IP-SSM-01/2020 – Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru instalatii electrice in exploatare

- In cazul identificarii in teren a unor instalatii electrice netrasate pe planul de situatie , se vor anunta reprezentantii SUC. Harghita-COR MT-JT Odorheiu Secuiesc.

- Inainte de inceperea lucrarilor, se va lua legatura cu SUC. Harghita - COR MT-JT Odorheiu-Secuiesc pentru incheierea unui proces verbal de predare amplasament de lucru. Cu aceasta ocazie se va stabili oportunitatea acordarii unei eventuale intreruperi de tensiune si a asistentei tehnice pe parcursul executiei lucrarii.

- Sapaturile le veti incepe doar in prezenta delegatului nostru, cu informarea in timp util asupra sectorului in care urmeaza a se lucra .

- Cu ocazia lucrarilor de sapaturi (mecanizate sau manuale) sub si in apropierea liniilor de energie electrica, se va avea grija ca acestea sa nu pericliteze pozitia si stabilitatea stilpilor, prevenind astfel deteriorarea instalatiilor si accidentarea prin electrocutare.

- Eventualele protejari, refaceri sau devieri ale instalatiilor noastre afectate de lucrarea dv. se vor face printr-o firma atestata ANRE in baza unui contract de reglementare retele electrice, ce se va incheia la Serviciu de Monitorizare Investitii Harghita.

- Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Daca doriti alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv, este necesar sa va adresati la SUC. Harghita – COR MT-JT Odorheiu-Secuiesc.

- Avizul de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul pentru care a fost emis; realizarea constructiei pe un alt amplasament nu poate fi facuta decat dupa obtinerea unui aviz pentru noul amplasament.



## Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Harghita

**Distribuție Energie Electrică România** – Sucursala Harghita  
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

**Tel:** +40 266 205 999

**Fax:** +40266371975

[office.harghita@distributie-energie.ro](mailto:office.harghita@distributie-energie.ro)

**C.I.F. DEER/C.U.I. Suc.** RO 14476722 / 14536166

**R.C. DEER/Suc.** J12/352/2002 / J19/81/2002

[www.distributie-energie.ro](http://www.distributie-energie.ro)

- Prezentul aviz este valabil pe perioada valabilitatii certificatului de urbanism si isi pierde valabilitatea in cazul nerespectarii planului de amplasament al obiectivului.
- **IN CAZUL IN CARE NU SE VOR RESPECTA CONDITIILE PRECIZATE MAI SUS, PREZENTUL AVIZ ISI PIERDE VALABILITATEA.**
- Alaturat va restituim un plan de situatie pe care s-au figurat orientativ instalatiile noastre din zona.

Director Sucursala **HARGHITA**

Sef S.A.R. **HARGHITA**

Intocmit

**BIRO  
ARPAD**

Digitally signed by  
BIRO ARPAD  
Date: 2021.06.11  
09:59:52 +03'00'



# Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Harghita

**Distribuție Energie Electrică România** – Sucursala Harghita  
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

**Tel:** +40 266 205 999

**Fax:** +40266371975

office.harghita@distributie-energie.ro

**C.I.F. DEER/C.U.I. Suc.** RO 14476722 / 14536166

**R.C. DEER/Suc.** J12/352/2002 / J19/81/2002

www.distributie-energie.ro

10.6.2021 13:25 Document id: 1668062  
Semnat de: Lajos Karacsony

10.6.2021 16:24 Document id: 1668062  
Semnat de: Veress Attila